



Parallel forbindelse af T2/T3-DG hybrid

Krav til installationen

- Samme effekt størrelse – T2 og T3 kan blandes.
 - Eksempler:
 - 8 kW T2 og 8 kW T3
 - 5 kW T2 og 5 kW T2
- Maksimum af 4 invertere i parallel
- Firmware på invertere
 - P03 eller nyere (V610-05001-16)
- Samme batteri og brand på hver inverter (hvis flere batterier)
- En dongle monteret på master inverter
- Et smart meter monteret på master inverter



Slave 1

Slave X (sidste slave)



Fysiske forbindelser – Parallel + Backup parallel

